



**Mitteilung für alle Haushalte  
im Wasserversorgungsgebiet Ahnatal-Weimar  
(Oberdorf-westlich der Bahnlinie bis zu „Am Bühl“ und „Waldweg“)**

**Keine Grenzwertüberschreitung mehr im Weimarer Trinkwassernetz**

**Es besteht keinerlei Gesundheitsgefährdung**

**Seitens der Bevölkerung sind keinerlei Maßnahmen notwendig**

**Das Wasser kann bedenkenlos genutzt werden**

Sehr geehrte Trinkwassernutzer,

im Weimarer Trinkwassernetz wurden in der letzten Aprilwoche coliforme Bakterien in geringem Umfang nachgewiesen. Betroffen war nur das Gebiet westlich der Bahnlinie des Ortsteiles Weimar.


Die zwischenzeitlich veranlassten Maßnahmen erfolgten in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, eine Gefährdung der Bevölkerung bestand und besteht derzeit nicht.

Die aktuellen Untersuchungsergebnisse vom 11. Mai 2018 vom Hochbehälter Weimar (linke Kammer) und Entnahmestellen im Ortsnetz haben ergeben, dass alle Untersuchungsstellen ohne Befund sind und damit keine coliformen Bakterien festgestellt wurden.

Zur Sicherheit wird es in der Woche ab dem 14. Mai eine Nachbeprobung an allen betroffenen Stellen geben.

Nach Vorliegen des Untersuchungsergebnisses wird Gewissheit bestehen, dass keinerlei coliforme Bakterien mehr im Trinkwassernetz sind und keine weiteren Maßnahmen mehr durch die Gemeinde zu veranlassen sind.

Wir werden Sie über den weiteren Verlauf informieren.



ehemals betroffener Bereich des Ortsteils Weimar in „grün“

Bei Rückfragen wenden Sie sich an Herrn Schmidt Tel. 0175-6717530 oder die Trinkwasserrufbereitschaft unter 0171-2653910.

Ahnatal, den 11. Mai 2018

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Ahnatal  
gez. Michael Aufenanger